

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 5 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	11.68	10.31	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	3.41	4.47	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	37.68	39.96	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	4.79	1.99	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.16	2.16	10	10