

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 4 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.56	14.21	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	3.74	1.72	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	63.45	57.47	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	12.53	8.02	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.77	5.45	10	10