

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 5 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	13.12	13.52	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.27	3.93	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	58.86	65.49	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	13.76	5.37	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.43	5.13	10	10