

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 9 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.04	15.43	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	0.54	0.90	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	77.66	49.54	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	18.28	8.25	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.88	3.22	10	10