

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 1 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.34	17.65	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	5.50	7.00	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	53.91	82.71	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	9.06	8.13	54.5	120
不透光率 Opacity %	2.70	3.47	10	10