

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 2 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.00	16.40	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	7.12	11.46	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	70.06	82.31	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	33.64	6.84	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.84	6.91	10	10