

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 11 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	11.15	-	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	0.48	-	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	67.56	-	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	13.59	-	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.16	-	10	10