

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 6 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	10.35	10.87	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	0.70	4.02	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	34.99	37.86	70	85
一氧化碳 CO ppm	3.25	1.88	54.5	120
不透光率 Opacity %	0.38	2.43	10	10