

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 7 月 煙道排氣連續監測

| 檢驗項目                        | 檢測值   |       | 契約值  | 法規值 |
|-----------------------------|-------|-------|------|-----|
|                             | 一號爐   | 二號爐   |      |     |
| 氯化氫 HCl<br>ppm              | 11.41 | 12.98 | 27.3 | 40  |
| 硫氧化物 SO <sub>x</sub><br>ppm | 3.03  | 3.76  | 31.8 | 80  |
| 氮氧化物 NO <sub>x</sub><br>ppm | 37.91 | 40.39 | 70   | 85  |
| 一氧化碳 CO<br>ppm              | 2.68  | 4.57  | 54.5 | 120 |
| 不透光率<br>Opacity<br>%        | 1.02  | 3.18  | 10   | 10  |