

# 新竹市垃圾資源回收廠

## Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

### 113 年 5 月 煙道排氣定期檢測

檢驗項目	檢測值		標準值	單位
	測站 P001	測站 P002		
氮氧化物	-	-	150	ppm
二氧化硫	-	-	35	ppm
氯化氫	-	-	30	ppm
一氧化碳	-	-	60	ppm
粒狀污染物	-	9	10	mg/Nm <sup>3</sup>
鉛	-	-	0.2	mg/Nm <sup>3</sup>
鎘	-	-	0.02	mg/Nm <sup>3</sup>
汞	-	-	0.05	mg/Nm <sup>3</sup>
氟化氫	-	-	2	mg/Nm <sup>3</sup>

備註：

- 1.本廠煙道排氣定期檢測為每季執行一次。
- 2.煙道排氣檢測項目之「鉛、鎘、汞」，環保署自 96 年 7 月 1 日起修正標準值如上表所示（原有法規標準值為 2mg/Nm<sup>3</sup>、0.3mg/Nm<sup>3</sup>、0.3mg/Nm<sup>3</sup>）。