新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 10 月 煙道排氣定期檢測

檢驗項目	檢測值		標準值	單位
	測站 P001	測站 P002		
氮氧化物	53	49	150	ppm
二氧化硫	1	1	35	ppm
氯化氫	ND(<2.35)	ND(<2.15)	30	ppm
一氧化碳	6	2	60	ppm
粒狀污染物	ND<1	ND<1	10	mg/Nm^3
鉛	0.0018	0.0014	0.2	mg/Nm^3
鎘	ND<0.00055	ND<0.00039	0.02	mg/Nm^3
汞	ND<0.0004	ND<0.0003	0.05	mg/Nm^3
氟化氫	ND<0.3	ND<0.26	2	mg/Nm^3

備註：

1.本廠煙道排氣定期檢測為每季執行一次。

2.煙道排氣檢測項目之**「鉛、鎘、汞」**，環保署自 96 年 7 月 1 日起修正標準值如上表所示 (原有法規標準值為 $2mg/Nm^3$、$0.3mg/Nm^3$、$0.3mg/Nm^3$)。