

# 新竹市垃圾資源回收廠

## Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

### 113年7月 煙道排氣 Dioxin 分析結果

標準值	單位	檢測值	
		一號爐	二號爐
0.1	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0.033	0.01

備註：

- 1.本廠煙道排氣之戴奧辛檢測頻率為每半年執行一次。
- 2.本廠煙道排氣之戴奧辛採樣機構為九連環境(股)有限公司，其檢驗分析機構為仲禹公司。